

Организация безопасного режима в МБДОУ № 7 г. Находка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7» г. Находка

Обеспечение безопасности

Организация безопасного режима в МБДОУ

В МБДОУ созданы безопасные условия воспитания и обучения детей и работы сотрудников.

В детском саду имеется автоматическая пожарная сигнализация, в каждом помещении имеются огнетушители (поверка и зарядка всех огнетушителей проводится ежегодно) и схемы эвакуации из здания.

Ежегодно заведующим издаётся приказ о безопасности в МБДОУ, в котором прописываются безопасные условия и ответственные за их выполнение.

Территория детского сада, площадью ограждена по периметру забором высотой 1,5 метра.

В МБДОУ установлена автоматическая пожарная сигнализация, обслуживание осуществляется по договору с обслуживающей организацией. В каждом помещении имеются огнетушители (поверка и зарядка всех огнетушителей проводится ежегодно). Схемы эвакуации из здания расположены на каждом этаже.

В групповых помещениях розетки установлены в недоступных для детей местах, установлены заглушки. Детская мебель изготовлена из экологически безопасных материалов.

Пожарная безопасность

Противопожарный режим, установленный для обеспечения пожарной безопасности в МБДОУ № 7 г. Находка

1. Общие положения.

1.1. Для обеспечения пожарной безопасности в МБДОУ устанавливается противопожарный режим - правила поведения работников, порядок организации функционирования и содержания зданий, помещений и территории.

1.2. В противопожарном режиме определены:

- степень пожарной опасности, в том числе категории помещений, зданий и сооружений по "Нормам пожарной безопасности. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной безопасности, а также

возможные причины возникновения пожаров;

- порядок функционирования МБДОУ в дневное и ночное время, в рабочие, выходные и праздничные дни;
- порядок эвакуации детей, персонала, посетителей и материальных ценностей при возникновении опасности для них;
- правила поведения работников и посетителей в МБДОУ, обеспечивающие соблюдение противопожарного режима.

2. Степень пожарной опасности МБДОУ

2.1. С учетом композиционных материалов, из которых построено здание (кирпич), его предназначения - дошкольное образовательное учреждение, отсутствия в помещениях какого-либо технологического производственного оборудования, пожарно- взрывоопасных и горючих веществ, здания и помещения в соответствии с "Нормам пожарной безопасности.

2.2. В соответствии с установленным электрооборудованием основные здания и помещения МБДОУ к классам зон по ПУЭ не относятся.

2.3. Основными причинами возможных пожаров в МБДОУ могут быть:

- замыкание электропроводки;
- неисправность электрооборудования, особенно электронно-вычислительной и бытовой техники и электроприборов;
- неправильная эксплуатация электрооборудования, в том числе пользование электронагревательными приборами для прогрева помещений перед началом и по окончании отопительного сезона, а также использование электрочайников;
- оставление электроприборов включенными в электросеть после окончания рабочего дня и в ночное время;
- несанкционированное проведение огневых работ при проведении ремонтных работ.

3. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в МБДОУ:

3.1. Все работники МБДОУ допускаются к работе только после вводного противопожарного инструктажа.

3.2. Ответственность за пожарную безопасность в МБДОУ возлагается на заместителя заведующего по ВР, методиста или заведующего хозяйством по приказу заведующего. Она осуществляет пожарный инструктаж вновь поступающих работников и организует их обучение по программам пожарно-

технического минимума.

3.3. Учреждение работает ежедневно, кроме выходных и государственных праздников с 07.30 до 18.00 с 18.00 до 18.30 группа полного дня

4. Порядок эвакуации людей и материальных ценностей.

4.1. Для эвакуации людей из зданий и помещений подготавливаются основные и запасные пути, ведущие к эвакуационным выходам.

4.2. Руководство эвакуацией детей осуществляют воспитатели, помощники воспитателей. Эвакуацией материальных ценностей руководит заведующий хозяйством, ответственный за пожарную безопасность в МБДОУ.

4.3. При эвакуации строго поддерживается установленный порядок движения людей. Не допускается встречное движение и нарушения объявленного порядка эвакуации.

5. Правила поведения работников.

Работники МБДОУ обязаны:

5.1. Строго соблюдать требования пожарной безопасности стандартов, норм и правил, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

5.2. Выполнять меры предосторожности при пользовании электро - приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием.

5.3. Не курить в здании, на территории и вблизи территории МБДОУ.

5.4. Периодически очищать рабочие столы, сейфы, шкафы от ненужных бумаг и мусора. Горючие отходы, мусор и т.п. выбрасывать только в специально отведенные для этого контейнеры.

5.5. Перед проведением мероприятий с массовым пребыванием людей ответственному, за пожарную безопасность с постоянным составом МБДОУ проводить противопожарный инструктаж, в ходе их проведения следить за соблюдением персоналом МБДОУ и посетителями установленного противопожарного режима.

В случае возникновения пожара работник обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), а затем заведующему.

- принять возможные меры по тушению очага возгорания, оповещению

находящихся в здании людей о пожаре.

За вопросы безопасности в МБДОУ и обеспечение противопожарной безопасности несет ответственность заведующий МБДОУ №7 г. Находка