


**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 7» г. НАХОДКА**



Утверждено:

Приказ 154-ОД от 31.08.2022 г.

Заведующим МБДОУ № 7 г. Находка

 Т. С. Полякова

Положение о пожарной безопасности

в МБДОУ № 7 г. Находка

К работе в МБДОУ допускаются лица только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются заведующим МБДОУ.

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Заведующий МБДОУ назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в МБДОУ. Ответственный, за пожарную безопасность должен постоянно контролировать состояние противопожарного инвентаря, огнетушителей, и доступность четырех эвакуационных выходов непосредственно наружу.

Здание МБДОУ перед началом учебным годом должно быть принято соответствующей комиссией, в состав которой включаются представители государственного пожарного надзора.

В игровых комнатах и помещениях МБДОУ следует размещать только необходимые для обеспечения воспитательного процесса мебель, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

Число столов в игровых комнатах и помещениях МБДОУ не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

С воспитанниками должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров создать пожарно-техническую комиссию, обеспечить наличие планов эвакуации воспитанников и сотрудников при пожаре на каждом этаже МБДОУ.

Помещение МБДОУ обеспечивается телефонной связью и АПС для подачи сигнала тревоги при пожаре.

Из помещений, этажей здания МБДОУ предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов.

На объекте с массовым пребыванием людей должно быть обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации при пожаре, планом эвакуации, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

Запрещается:

- размещать воспитанников, в этажах, зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными выходами;
- размещать более 50 человек в деревянных и других зданиях из горючих материалов;
- применять электронагревательные приборы в помещениях, занятых детьми.

Здание МБДОУ обеспечено телефонной связью и сигналом тревоги на случай пожара.

В здании МБДОУ установлено ночное дежурство сторожа без права сна в ночное время.

В помещениях дежурных установлен телефон.

Обеспечить выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака".

Запрещается курение в помещениях и на территории МБДОУ.

Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

Обеспечить содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии, организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний.

Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.